







Tarkennuksia NIBE F470 suoritusarvoihin rakennuksen e-luvun laskennassa

Rakennuksen e-luvun laskennassa tapahtuneiden muutosten analyysissä havaittiin NIBE F470 suoritusarvojen olevan jonkin verran taulukkoarvoja parempia. Nyt laskentapalvelun tuotetietokantaan on lisätty tarkennetut arvot erikseen lattialämmitykselle ja patterilämmitykselle.

Jotta e-luvun laskenta antaisi oikeat tulokset on aina syytä tarkistaa, että NIBE F470 osalta toimintojen kuvaukset ovat oikein laskenta ja tulokset –välilehdellä.

Tilojen lämmitystapa:		Poistoilmalämpöpumppu ▼
Tilojen varalämmitys:		Sähkövastukset varaajassa ▼
Käyttöveden lämmitystapa:		Poistoilmalämpöpumppu ▼
Käyttöveden varalämmitys:		Sähkövastukset varaajassa ▼
Jälkilämmityspatteri:		Tilojen lämmitysjärjestelmä ▼
Omavaraissähköenergia (kWh/a):		0

Lisätietoja

Jussi Kummu
koulutus- ja tuotepäällikkö
jussi.kummu@nibe.fi
09 274 697 35